

Certificaat f-gassen voor ondernemingen

Ingevolge de artikelen 6 en 9 van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Certificaatnummer: FGO-359/3

Certificaathouder:

Bokhorst Installatietechniek B.V.

Boelewerf 40

2987 VD RIDDERKERK

Telefoon +31 180 20 00 10

E-mail bokhorst@bokhorst.com

Website www.bokhorst.com

KvK 20152713

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat aan Bokhorst Installatietechniek B.V. het certificaat f-gassen voor ondernemingen wordt verstrekt, omdat voor het volgende deelgebied er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat Bokhorst Installatietechniek B.V. voorzorgsmaatregelen heeft genomen om lekkage van f-gassen te voorkomen in overeenstemming met BRL 100 versie 2.0 d.d. 6 juni 2019 (Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen):

- Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen zijn toegepast.

Het is de certificaathouder toegestaan de bovengenoemde werkzaamheden aan de daarbij aangegeven apparatuur te verrichten mits de apparatuur minder dan 3 kg aan f-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 6 kg aan f-gassen bevat.

Dit certificaat is afgegeven op basis van het SGS INTRON Certificatie B.V. reglement voor Certificatie en Attestering op 10 oktober 2024.

SGS INTRON Certificatie B.V.

ing. L.J.M. Grannetia

Certificatiemanager

Openbaarmaking van het certificaat in zijn volledigheid is toegestaan.

Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat geregistreerd certificaat op de website van Rijkswaterstaat.

Dit certificaat bestaat uit 1 pagina.

